

ГУП «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ»

Дезинфекционная станция № 4

Москва, Россия, 117105, Варшавское шоссе, д. 21,

тел./факс 8(495)952-82-70

e-mail: <http://www.mgcd.ru>

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990,

ИНН/КПП 7716082078/771601001



ГУП «МГЦД»

АКТ

о выполнении внеплановых дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по дезинфекции систем вентиляции

«16» марта 2020 г.

Мной, экспертом (СЭ № 319) Войчишиным Геннадием Николаевичем, на основании: ПОСТАНОВЛЕНИЯ №3 ОТ 31.01.2020 ГОДА ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020 Г. N 3 "О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV" проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции и кондиционирования воздуха и помещений, в котором она установлена, по адресу: **пр-кт Новоясеневский, д. 16, корп. 3**, На основании обследования объекта принято решение о необходимости дезинфекционных мероприятий и выработки тактики проведения работ.

Установлено:

1. Наименование организации: **ГБОУ Школа № 2103**

2. Вентиляция:

- естественная: **присутствует**

- искусственная: **приточно-вытяжная/ естественная**

- с механическим побуждением (принудительная): **общеобменная**

3. Наличие на объекте системы рециркуляции воздуха: **в наличии**

4. Степень загрязнения воздухопроводов и других компонентов системы вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: **в виде пыли**

5. Наличие проектной документации, паспортов систем вентиляции и кондиционирования воздуха : **в наличии**

Наименование препаратов и средств индивидуальной защиты:

Дезинфицирующее средство: «ЭкстраДез» 1,0%, орошение.

Спецодежда, резиновые перчатки, 3М маска, моющее/чистящее оборудование

Претензий со стороны представителя заказчика нет.

Акт составлен в двух экземплярах (1 экз.- организации, 1 экз. - ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

суд. директор Веретельного В.В. / (подпись)
(должность, Ф.И.О.)

Эксперт Войчишин Г.Н.



М.П. / (подпись)

Ответственное лицо от организации:

Зернов Борис / (подпись)
(должность, Ф.И.О.) М.П.

ГУП «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ЕЗИНФЕКЦИИ»

Дезинфекционная станция № 4

Москва, Россия, 117105, Варшавское шоссе, д. 21,

тел./факс 8(495)952-82-70

e-mail: <http://www.mgcd.ru>

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990,

ИНН/КПП 7716082078/771601001



ГУП «МГЦД»

АКТ

о выполнении внеплановых дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по дезинфекции систем вентиляции

«16» марта 2020 г.

Мной, экспертом (СЭ № 319) Войчишиным Геннадием Николаевичем, на основании: ПОСТАНОВЛЕНИЯ №3 ОТ 31.01.2020 ГОДА ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020 Г. N 3 "О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV" проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции и кондиционирования воздуха и помещений, в котором она установлена, по адресу: **пр-кт Новоясеневский, д. 16, корп. 2**, На основании обследования объекта принято решение о необходимости дезинфекционных мероприятий и выработки тактики проведения работ.

Установлено:

1. Наименование организации: **ГБОУ Школа № 2103**

2. Вентиляция:

- естественная: **присутствует**

- искусственная: **приточно-вытяжная/ естественная**

- с механическим побуждением (принудительная): **общеобменная**

3. Наличие на объекте системы рециркуляции воздуха: **в наличии**

4. Степень загрязнения воздухопроводов и других компонентов системы вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: **в виде пыли**

5. Наличие проектной документации, паспортов систем вентиляции и кондиционирования воздуха : **в наличии**

Наименование препаратов и средств индивидуальной защиты:

Дезинфицирующее средство: «ЭкстраДез» 1,0%, орошение.

Спецодежда, резиновые перчатки, 3М маска, моющее/чистящее оборудование

Претензий со стороны представителя заказчика нет.

Акт составлен в двух экземплярах (1 экз.- организации, 1 экз. - ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Мед. Дезинфектор Лебедев СВ
(должность, Ф.И.О.)

/  /
(подпись)

Эксперт Войчишин Г.Н.


М.П.

/  /
(подпись)

Ответственное лицо от организации:

Заведующий Р.Н.
(должность, Ф.И.О.)


М.П.

/  /
(подпись)

ГУП «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ЕЗИНФЕКЦИИ»

Дезинфекционная станция № 4

Москва, Россия, 117105, Варшавское шоссе, д. 21,

тел./факс 8(495)952-82-70

e-mail: <http://www.mgcd.ru>

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990,

ИНН/КПП 7716082078/771601001



ГУП «МГЦД»

АКТ

о выполнении внеплановых дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по дезинфекции систем вентиляции

«16» марта 2020 г.

Мной, экспертом (СЭ № 319) Войчишиным Геннадием Николаевичем, на основании: ПОСТАНОВЛЕНИЯ №3 ОТ 31.01.2020 ГОДА ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020 Г. N 3 "О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV" проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции и кондиционирования воздуха и помещений, в котором она установлена, по адресу: **пр-кт Новоясеневский, д. 12, корп. 4**, На основании обследования объекта принято решение о необходимости дезинфекционных мероприятий и выработки тактики проведения работ.

Установлено:

1. Наименование организации: ГБОУ Школа № 2103

2. Вентиляция:

-естественная: **присутствует**

-искусственная: **приточно-вытяжная/ естественная**

-с механическим побуждением (принудительная): **общеобменная**

3. Наличие на объекте системы рециркуляции воздуха: в наличии

4. Степень загрязнения воздухопроводов и других компонентов системы вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: в виде пыли

5. Наличие проектной документации, паспортов систем вентиляции и кондиционирования воздуха : в наличии

Наименование препаратов и средств индивидуальной защиты:

Дезинфицирующее средство: «ЭкстраДез» 1,0%, орошение.

Спецодежда, резиновые перчатки, 3М маска, моющее/чистящее оборудование

Претензий со стороны представителя заказчика нет.

Акт составлен в двух экземплярах (1 экз.- организации, 1 экз. - ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:


Маст. Дезинфектор Лебедев СВ /  /
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Эксперт Войчишин Г.Н. /  /



Ответственное лицо от организации:

Зав хоз Внмгцд с.с. /  /
(должность, Ф.И.О.) (подпись)



ГУП «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ЕЗИНФЕКЦИИ»

Дезинфекционная станция № 4

Москва, Россия, 117105, Варшавское шоссе, д. 21,

тел./факс 8(495)952-82-70

e-mail: <http://www.mgcd.ru>

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990,

ИНН/КПП 7716082078/771601001



ГУП «МГЦД»

АКТ

о выполнении внеплановых дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по дезинфекции систем вентиляции

«16» марта 2020 г.

Мной, экспертом (СЭ № 319) Войчишиным Геннадием Николаевичем, на основании: ПОСТАНОВЛЕНИЯ №3 ОТ 31.01.2020 ГОДА ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020 Г. N 3 "О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV" проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции и кондиционирования воздуха и помещений, в котором она установлена, по адресу: ул. Голубинская, д. 13, корп. 2, На основании обследования объекта принято решение о необходимости дезинфекционных мероприятий и выработки тактики проведения работ.

Установлено:

1. Наименование организации: **ГБОУ Школа № 2103**

2. Вентиляция:

- естественная: **присутствует**

- искусственная: **приточно-вытяжная/ естественная**

- с механическим побуждением (принудительная): **общеобменная**

3. Наличие на объекте системы рециркуляции воздуха: **в наличии**

4. Степень загрязнения воздухопроводов и других компонентов системы вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: **в виде пыли**

5. Наличие проектной документации, паспортов систем вентиляции и кондиционирования воздуха : **в наличии**

Наименование препаратов и средств индивидуальной защиты:

Дезинфицирующее средство: «ЭкстраДез» 1,0%, орошение.

Спецодежда, резиновые перчатки, 3М маска, моющее/чистящее оборудование

Претензий со стороны представителя заказчика нет.

Акт составлен в двух экземплярах (1 экз. - организации, 1 экз. - ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

м.у. дезинфектор Вяземский Ю.В. / Ю.В. /
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Эксперт Войчишин Г.Н.



Ответственное лицо от организации:

Заведующий хозяйством Морозов А.И. / А.И. /
(должность, Ф.И.О.) (подпись)



ГУП «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ЕЗИНФЕКЦИИ»

Дезинфекционная станция № 4

Москва, Россия, 117105, Варшавское шоссе, д. 21,

тел./факс 8(495)952-82-70

e-mail: <http://www.mgcd.ru>

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990,

ИНН/КПП 7716082078/771601001



ГУП «МГЦД»

АКТ

**о выполнении внеплановых дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по
дезинфекции систем вентиляции**

«16» марта 2020 г.

Мной, экспертом (СЭ № 319) Войчишиным Геннадием Николаевичем, на основании: ПОСТАНОВЛЕНИЯ №3 ОТ 31.01.2020 ГОДА ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020 Г. N 3 "О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV" проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции и кондиционирования воздуха и помещений, в котором она установлена,
по адресу: ул. Вильнюсская, д. 8, корп. 3, На основании обследования объекта принято решение о необходимости дезинфекционных мероприятий и выработки тактики проведения работ.

Установлено:

1. Наименование организации: ГБОУ Школа № 2103

2. Вентиляция:

-естественная: **присутствует**

-искусственная: **приточно-вытяжная/ естественная**

-с механическим побуждением (принудительная): **общеобменная**

3. Наличие на объекте системы рециркуляции воздуха: в наличии

4. Степень загрязнения воздухопроводов и других компонентов системы вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: в виде пыли

5. Наличие проектной документации, паспортов систем вентиляции и кондиционирования воздуха : в наличии

Наименование препаратов и средств индивидуальной защиты:

Дезинфицирующее средство: «ЭкстраДез» 1,0%, орошение.

Спецодежда, резиновые перчатки, 3М маска, моющее/чистящее оборудование

Претензий со стороны представителя заказчика нет.

Акт составлен в двух экземплярах (1 экз.- организации, 1 экз. - ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

м.п. директор Вязовичев / [подпись] /
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Эксперт Войчишин Г.Н.



М.П. (подпись)

Ответственное лицо от организации:

Заведующий лабораторией Морозов А.И. / [подпись] /
(должность, Ф.И.О.) М.П. (подпись)

ГУП «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ЕЗИНФЕКЦИИ»

Дезинфекционная станция № 4

Москва, Россия, 117105, Варшавское шоссе, д. 21,

тел./факс 8(495)952-82-70

e-mail: <http://www.mgcd.ru>

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990,

ИНН/КПП 7716082078/771601001



ГУП «МГЦД»

АКТ

о выполнении внеплановых дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по дезинфекции систем вентиляции

« 16 » марта 2020 г.

Мной, экспертом (СЭ № 319) Войчишиным Геннадием Николаевичем, на основании: ПОСТАНОВЛЕНИЯ №3 ОТ 31.01.2020 ГОДА ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020 Г. N 3 "О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV" проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции и кондиционирования воздуха и помещений, в котором она установлена, по адресу: ул. Голубинская, д. 5, корп. 2, На основании обследования объекта принято решение о необходимости дезинфекционных мероприятий и выработки тактики проведения работ.

Установлено:

1. Наименование организации: **ГБОУ Школа № 2103**

2. Вентиляция:

- естественная: присутствует

- искусственная: приточно-вытяжная/ естественная

- с механическим побуждением (принудительная): **общеобменная**

3. Наличие на объекте системы рециркуляции воздуха: **в наличии**

4. Степень загрязнения воздухопроводов и других компонентов системы вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: **в виде пыли**

5. Наличие проектной документации, паспортов систем вентиляции и кондиционирования воздуха : **в наличии**

Наименование препаратов и средств индивидуальной защиты:

Дезинфицирующее средство: «ЭкстраДез» 1,0%, орошение.

Спецодежда, резиновые перчатки, 3М маска, моющее/чистящее оборудование

Претензий со стороны представителя заказчика нет.

Акт составлен в двух экземплярах (1 экз.- организации, 1 экз. - ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

мен. директор Водребельков К.В. / (подпись)
(должность, Ф.И.О.)

Эксперт Войчишин Г.Н.

М.П. .

(подпись)



Ответственное лицо от организации:

Зав.хоз. Влияние
(должность, Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)



ГУП «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ЕЗИНФЕКЦИИ»

Дезинфекционная станция № 4

Москва, Россия, 117105, Варшавское шоссе, д. 21,

тел./факс 8(495)952-82-70

e-mail: <http://www.mgcd.ru>

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990,

ИНН/КПП 7716082078/771601001



ГУП «МГЦД»

АКТ

о выполнении внеплановых дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по дезинфекции систем вентиляции

« 16 » марта 2020 г.

Мной, экспертом (СЭ № 319) Войчишиным Геннадием Николаевичем, на основании: ПОСТАНОВЛЕНИЯ №3 ОТ 31.01.2020 ГОДА ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020 Г. N 3 "О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV" проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции и кондиционирования воздуха и помещений, в котором она установлена, по адресу: ул. Голубинская, д. 5, корп. 3, На основании обследования объекта принято решение о необходимости дезинфекционных мероприятий и выработки тактики проведения работ.

Установлено:

1. Наименование организации: **ГБОУ Школа № 2103**

2. Вентиляция:

- естественная: присутствует

- искусственная: приточно-вытяжная/ естественная

- с механическим побуждением (принудительная): **общеобменная**

3. Наличие на объекте системы рециркуляции воздуха: **в наличии**

4. Степень загрязнения воздухопроводов и других компонентов системы вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: **в виде пыли**

5. Наличие проектной документации, паспортов систем вентиляции и кондиционирования воздуха : **в наличии**

Наименование препаратов и средств индивидуальной защиты:

Дезинфицирующее средство: «ЭкстраДез» 1,0%, орошение.

Спецодежда, резиновые перчатки, 3М маска, моющее/чистящее оборудование

Претензий со стороны представителя заказчика нет.

Акт составлен в двух экземплярах (1 экз.- организации, 1 экз. - ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

м.п. директор Вязребецкий К.В. / СМ /
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Эксперт Войчишин Г.Н.



Ответственное лицо от организации:

директор Вязребецкий К.В. / КВ /
(должность, Ф.И.О.) (подпись)



ГУП «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ЕЗИНФЕКЦИИ»

Дезинфекционная станция № 4

Москва, Россия, 117105, Варшавское шоссе, д. 21,

тел./факс 8(495)952-82-70

e-mail: <http://www.mgcd.ru>

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990,

ИНН/КПП 7716082078/771601001



ГУП «МГЦД»

АКТ

о выполнении внеплановых дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по дезинфекции систем вентиляции

«16» марта 2020 г.

Мной, экспертом (СЭ № 319) Войчишиным Геннадием Николаевичем, на основании: ПОСТАНОВЛЕНИЯ №3 ОТ 31.01.2020 ГОДА ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020 Г. N 3 "О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV" проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции и кондиционирования воздуха и помещений, в котором она установлена, по адресу: ул. Голубинская, д. 5, корп. 4, На основании обследования объекта принято решение о необходимости дезинфекционных мероприятий и выработки тактики проведения работ.

Установлено:

1. Наименование организации: **ГБОУ Школа № 2103**

2. Вентиляция:

- естественная: присутствует

- искусственная: приточно-вытяжная/ естественная

- с механическим побуждением (принудительная): **общеобменная**

3. Наличие на объекте системы рециркуляции воздуха: **в наличии**

4. Степень загрязнения воздухопроводов и других компонентов системы вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: **в виде пыли**

5. Наличие проектной документации, паспортов систем вентиляции и кондиционирования воздуха : **в наличии**

Наименование препаратов и средств индивидуальной защиты:

Дезинфицирующее средство: «ЭкстраДез» 1,0%, орошение.

Спецодежда, резиновые перчатки, 3М маска, моющее/чистящее оборудование

Претензий со стороны представителя заказчика нет.

Акт составлен в двух экземплярах (1 экз.- организации, 1 экз. - ГУП МГЦД).


Исполнитель от ГУП МГЦД:

Мед. Дезинфектор Лебедев С.В.
(должность, Ф.И.О.)

/  /
(подпись)

Эксперт Войчишин Г.Н.


М.П.

/  /
(подпись)

Ответственное лицо от организации:

Заведующий Школы № 2103-1100
(должность, Ф.И.О.)


М.П.
Для
документов

/  /
(подпись)

ГУП «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ЕЗИНФЕКЦИИ»

Дезинфекционная станция № 4

Москва, Россия, 117105, Варшавское шоссе, д. 21,

тел./факс 8(495)952-82-70

e-mail: <http://www.mgcd.ru>

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990,

ИНН/КПП 7716082078/771601001



ГУП «МГЦД»

АКТ

о выполнении внеплановых дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по дезинфекции систем вентиляции

«16» марта 2020 г.

Мной, экспертом (СЭ № 319) Войчишиным Геннадием Николаевичем, на основании: ПОСТАНОВЛЕНИЯ №3 ОТ 31.01.2020 ГОДА ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020 Г. N 3 "О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV" проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции и кондиционирования воздуха и помещений, в котором она установлена, по адресу: ул. Голубинская, д. 7, корп. 3, На основании обследования объекта принято решение о необходимости дезинфекционных мероприятий и выработки тактики проведения работ.

Установлено:

1. Наименование организации: **ГБОУ Школа № 2103**

2. Вентиляция:

- естественная: присутствует

- искусственная: приточно-вытяжная/ естественная

- с механическим побуждением (принудительная): **общеобменная**

3. Наличие на объекте системы рециркуляции воздуха: **в наличии**

4. Степень загрязнения воздухопроводов и других компонентов системы вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: **в виде пыли**

5. Наличие проектной документации, паспортов систем вентиляции и кондиционирования воздуха : **в наличии**

Наименование препаратов и средств индивидуальной защиты:

Дезинфицирующее средство: «ЭкстраДез» 1,0%, орошение.

Спецодежда, резиновые перчатки, 3М маска, моющее/чистящее оборудование

Претензий со стороны представителя заказчика нет.

Акт составлен в двух экземплярах (1 экз.- организации, 1 экз. - ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:


Мг. Дезинфектор Лебедев СВ /  /
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Эксперт Войчишин Г.Н. /  /



Ответственное лицо от организации:

Заведующий Васильев М.М. /  /
(должность, Ф.И.О.) (подпись)



ГУП «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ЕЗИНФЕКЦИИ»

Дезинфекционная станция № 4

Москва, Россия, 117105, Варшавское шоссе, д. 21,

тел./факс 8(495)952-82-70

e-mail: <http://www.mgcd.ru>

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990,

ИНН/КПП 7716082078/771601001



ГУП «МГЦД»

АКТ

о выполнении внеплановых дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по дезинфекции систем вентиляции

«16» марта 2020 г.

Мной, экспертом (СЭ № 319) Войчишиным Геннадием Николаевичем, на основании: ПОСТАНОВЛЕНИЯ №3 ОТ 31.01.2020 ГОДА ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020 Г. N 3 "О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV" проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции и кондиционирования воздуха и помещений, в котором она установлена, по адресу: ул. Голубинская, д. 7, корп. 4, На основании обследования объекта принято решение о необходимости дезинфекционных мероприятий и выработки тактики проведения работ.

Установлено:

1. Наименование организации: ГБОУ Школа № 2103

2. Вентиляция:

- естественная: присутствует

- искусственная: приточно-вытяжная/ естественная

- с механическим побуждением (принудительная): общеобменная

3. Наличие на объекте системы рециркуляции воздуха: **в наличии**

4. Степень загрязнения воздухопроводов и других компонентов системы вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: **в виде пыли**

5. Наличие проектной документации, паспортов систем вентиляции и кондиционирования воздуха : **в наличии**

Наименование препаратов и средств индивидуальной защиты:

Дезинфицирующее средство: «ЭкстраДез» 1,0%, орошение.

Спецодежда, резиновые перчатки, 3М маска, моющее/чистящее оборудование

Претензий со стороны представителя заказчика нет.

Акт составлен в двух экземплярах (1 экз.- организации, 1 экз. - ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

сержант уполномоченный Везириксенович /  /
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Эксперт Войчишин Г.Н.



М.П. .  /
(подпись)

Ответственное лицо от организации:

Заведующий Вассильев М.М. /  /
(должность, Ф.И.О.) М.П. (подпись)

**Промежуточный акт о проведении мероприятий по дезинфекции систем
вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы**

№ ДОНМ-4-000524

г.Москва

" 16 " Марта 2020 г.

Настоящий Акт составлен в том, что Получатель субсидии оказал услуги/выполнил работы, а Организация:

ГБОУ Школа № 2103

приняла услуги/работы по очистке и дезинфекции систем вентиляции в зданиях в следующем объеме:

общеобменные системы:

8 шт.

Рекомендации и предложения:

1. В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача по г.Москве № 107 от 12.08.2004г. "Об организации контроля за очисткой и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования", Мос МР 3.5.1.006-04 проводить регулярную очистку систем вентиляции и кондиционирования.
2. Отражать эксплуатационный режим каждой системы вентиляции и кондиционирования в журнале ремонта и эксплуатации вентиляционного оборудования.

К настоящему Акту прилагаются Обходные листы о выполнении очистки и дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, (Приложение № 3Б к Порядку) на ___ листах.

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экз. – ГУП МГЦД и один экз. - Организации.

Получатель:

Организация:

Руководитель

ГБОУ Школа № 2103

дезинфекционной станции № 4

ГУП МГЦД

Заместитель директора
(должность)


(подпись) Г.Н. Войчишин
(И.О. Фамилия)


(подпись) В.П. Бекмуратов
(И.О. Фамилия)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ГБОУ ШКОЛА №2103
БЕКМУРАТОВ В.П.
16.03.2020

Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-4-00003646

г.Москва

" 16 " Марта 2020 г.**Дезстанция №4 ГУП МГЦД**

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 2103

по адресу:

ул. Голубинская, д. 5, корп. 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Общеобменная	Система	<u>1</u>

Работы проведены в связи с предписаниями органов Роспотребнадзора города Москвы о неотложном проведении дополнительных противоэпидемических (санитарно-профилактических) работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования, направленных на предупреждение возникновения и распространения среди населения г. Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории г.Москвы.

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /
(должность)

(подпись)

Седов М.В. /
(И.О. Фамилия)ЗВХС /
(должность)

(подпись)

С.С. В. Нечес /
(И.О. Фамилия)

Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-4-00003647

г.Москва

" 16 " Марта 2020 г.

Дезстанция №4 ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 2103

по адресу:

ул. Голубинская, д. 5, корп. 3

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Общеобменная	Система	1

Работы проведены в связи с предписаниями органов Роспотребнадзора города Москвы о неотложном проведении дополнительных противоэпидемических (санитарно-профилактических) работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, направленных на предупреждение возникновения и распространения среди населения г. Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в связи с ростом заболеваемости группом и ОРВИ на территории г.Москвы.

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-дезинфектор /

(должность)

(подпись)

Седов М.В. /

(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-4-00003648

г.Москва

" 16 " Марта 2020 г.**Дезстанция №4 ГУП МГЦД**

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 2103

по адресу:

ул. Голубинская, д. 5, корп. 4

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Общеобменная	Система	<u>1</u>

Работы проведены в связи с предписаниями органов Роспотребнадзора города Москвы о неотложном проведении дополнительных противоэпидемических (санитарно-профилактических) работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования, направленных на предупреждение возникновения и распространения среди населения г. Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории г.Москвы.

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-дезинфектор /

(должность)

(подпись)

Седов М.В. /

(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-4-00003645

г.Москва

" 16 " Марта 2020 г.

Дезстанция №4 ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 2103

по адресу:

ул. Голубинская, д. 13, корп. 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Общеобменная	Система	1

Работы проведены в связи с предписаниями органов Роспотребнадзора города Москвы о неотложном проведении дополнительных противоэпидемических (санитарно-профилактических) работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования, направленных на предупреждение возникновения и распространения среди населения г. Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории г.Москвы.

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /
(должность)

(подпись)

Седов М.В. /
(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-4-00003642

г.Москва

" 16 " Марта 2020 г.

Дезстанция №4 ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 2103

по адресу:

пр-кт Новоясеневский, д. 16, корп. 2

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Общеобменная	Система	1

Работы проведены в связи с предписаниями органов Роспотребнадзора города Москвы о неотложном проведении дополнительных противоэпидемических (санитарно-профилактических) работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования, направленных на предупреждение возникновения и распространения среди населения г. Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории г.Москвы.

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-дезинфектор

(должность)

(подпись)

Седов М.В.

(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-4-00003643

г.Москва

" 16 " Марта 2020 г.

Дезстанция №4 ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 2103

по адресу:

пр-кт Новоясеневский, д. 16, корп. 3

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Общеобменная	Система	1

Работы проведены в связи с предписаниями органов Роспотребнадзора города Москвы о неотложном проведении дополнительных противоэпидемических (санитарно-профилактических) работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования, направленных на предупреждение возникновения и распространения среди населения г. Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории г.Москвы.

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-дезинфектор /



Седов М.В. /

(должность)


(подпись)

(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-4-00003649

г.Москва

" 16 " Марта 2020 г.**Дезстанция №4 ГУП МГЦД**

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 2103

по адресу:

ул. Голубинская, д. 7, корп. 3

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Общеобменная	Система	0

Работы проведены в связи с предписаниями органов Роспотребнадзора города Москвы о неотложном проведении дополнительных противоэпидемических (санитарно-профилактических) работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования, направленных на предупреждение возникновения и распространения среди населения г. Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории г.Москвы.

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-дезинфектор /

(должность)

(подпись)

Седов М.В. /

(И.О. Фамилия)

(должность)


(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.



М.П.



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-4-00003651

г.Москва

" 16 " Марта 2020 г.**Дезстанция №4 ГУП МГЦД**

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 2103

по адресу:

пр-кт Новоясеневский, д. 12, корп. 4

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Общеобменная	Система	<u>1</u>

Работы проведены в связи с предписаниями органов Роспотребнадзора города Москвы о неотложном проведении дополнительных противоэпидемических (санитарно-профилактических) работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования, направленных на предупреждение возникновения и распространения среди населения г. Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории г.Москвы.

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /

(должность)

(подпись)

Седов М.В. /

(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)



Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-4-00003644

г.Москва

" 16 " Марта 2020 г.**Дезстанция №4 ГУП МГЦД**

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 2103

по адресу:

ул. Вильнюсская, д. 8, корп. 3

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Общеобменная	Система	<u>1</u>

Работы проведены в связи с предписаниями органов Роспотребнадзора города Москвы о неотложном проведении дополнительных противоэпидемических (санитарно-профилактических) работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования, направленных на предупреждение возникновения и распространения среди населения г. Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в связи с ростом заболеваемости группом и ОРВИ на территории г.Москвы.

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /
(должность)

(подпись)
Седов М.В. /
(И.О. Фамилия)

(должность)


(подпись)

(И.О. Фамилия)



**Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в
зданиях государственных образовательных и иных организаций,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы**

№ ДОНМ-4-00003650

г.Москва

" 16 " Марта 2020 г.

Дезстанция №4 ГУП МГЦД

Организация Департамента:

ГБОУ Школа № 2103

по адресу:

ул. Голубинская, д. 7, корп. 4

составили и оформили обходной лист в 3-х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации)
о нижеследующем:

в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Общеобменная	Система	0

Работы проведены в связи с предписаниями органов Роспотребнадзора города Москвы о неотложном проведении дополнительных противоэпидемических (санитарно-профилактических) работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования, направленных на предупреждение возникновения и распространения среди населения г. Москвы новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 -nCoV, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории г.Москвы.

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Подпись ответственного лица Организации:

Инструктор-
дезинфектор /
(должность)

(подпись)

Седов М.В. /

(И.О. Фамилия)

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

